

**Акт готовности муниципальной образовательной организации городского округа Нижняя Салда к 2022/2023 учебному году**  
**составлен «17» июня 2022 г.**

1. Полное наименование образовательной организации (в соответствии с уставом):  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):  
624740, Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Строителей, 14
3. Фактический адрес:  
624740, Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Строителей, 14
4. Год постройки здания 1999
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон  
Сторожкова Татьяна Александровна, телефон 8/34345/31457
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с  
Приказом Управления образования Администрации ГО Нижняя Салда № 57-д от 06.05.2022
7. Комиссией в составе:
  - 7.1. Председатель комиссии:  
Третьякова Ольга Владимировна – заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда
  - 7.2. Заместитель Председателя комиссии:  
Терехова Римма Викторовна – начальник Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда.
  - 7.3. Секретарь комиссии:  
Рыбакова Ирина Александровна – старший инспектор Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда
  - 7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):  
от Государственного пожарного надзора  
Бугаев Георгий Антонович – начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнесалдинского городского округа, городского округа Нижняя Салда Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области (по согласованию)  
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области  
Ищик Владислав Петрович – начальник Верхнесалдинского отдела вневедомственной охраны – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области», подполковник полиции (по согласованию)  
от полиции:  
Пайцев Павел Викторович – начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский», полковник полиции (по согласованию)  
от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области  

---

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

---

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских

комитетов, районных комитетов)

**Исакова Ирина Владимировна** – председатель городского профессионального комитета работников образования (по согласованию)

**Коротченко Нина Павловна** – внештатный технический инспектор труда Областного комитета профсоюза образования (по согласованию)

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав **Ефимова Яна Сергеевна** – председатель Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Нижняя Салда (по согласованию)

от Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда

**Середкина Ольга Васильевна** – заместитель начальника Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда.

7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации

**Сторожкова Татьяна Александровна** – директор МАОУГ

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

**Эшенвальд Инга Валерьевна** – заместитель директора по АХЧ

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия**

к 2022 / 2023 учебному году готова (готова / не готова)

Председатель  
комиссии:

**Третьякова О.В.**

(подпись)

Заместитель

Председателя  
комиссии:

**Терехова Р.В.**

(подпись)

Члены комиссии:

**Бугаев Г.А.**

(подпись)

**Середкина О.В.**

(подпись)

**Исакова И.В.**

(подпись)

**Коротченко Н.П.**

(подпись)

**Ищик В.П.**

(подпись)

**Пайцев П.В.**

(подпись)

**Ефимова Я.С.**

(подпись)

**Сторожкова Т.А.**

(подпись)

**Эшенвальд И.В.**

(подпись)

17 июня 2022

Приложение  
к Акту готовности образовательной  
организации городского округа Нижняя  
Салда  
к 2022/2023 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Характеристика образовательной организации</b>			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав утвержден постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 03.12.2021 № 643
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права б6АВ 527230
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Постановление главы администрации муниципального образования «город Нижняя Салда» № 983 от 09.11.1999
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;	1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 12999, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 01.04.2011 г., бессрочно 2) да 3) виды реализуемых

1	2	3	4
		4) дата и номер свидетельства об аккредитации	<p>образовательных программ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общеобразовательная программа начального общего образования;</li> <li>- общеобразовательная программа основного общего образования;</li> <li>- общеобразовательная программа среднего общего образования;</li> <li>- образовательная программа дополнительного образования.</li> </ul> <p>4) Свидетельство о государственной аккредитации № 5720, выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 23.05.2011 г., бессрочно</p>
6.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1 Имеются</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 ООП НОО (2-4 кл. ФГОС)</li> <li>1.2 ООП НОО (1 кл. ФГОС)</li> <li>1.3 АООП НОО (ЗПР, ТНР)</li> <li>1.4 ООП ООП (6-9 кл. ФГОС)</li> <li>1.5 ООП ООП (5 кл. ФГОС)</li> <li>1.6 АООП ООП 5-9 кл. (ЗПР)</li> <li>1.7 ООП СОО</li> <li>1.8 ОПДО</li> </ul>
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>Имеется программа развития на срок 2021-2025, утверждена приказом от 03.06.2022 № 82д</p>
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2022/2023 учебный год	<p>1) наличие;</p> <p>2) когда и кем утвержден</p>	<p>Имеется проект, утверждение в августе 2022 года.</p>
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<p>1) всего (единиц);</p> <p>2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>	<p>1) 1 здание;</p> <p>2) нет</p>

1	2	3	4
10.	Условия работы образовательной организации	<p>1) в одну или в две смены (указать);</p> <p>2) в первую смену обучаются: количество классов;</p> <p>3) во вторую смену обучаются: количество обучающихся в них;</p> <p>во вторую смену обучаются: количество обучающихся в них;</p> <p>количество обучающихся в них</p>	В 1 смену 22 класса
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);</p> <p>2) количество классов по комплектованию;</p> <p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся 750 (человек);</p> <p>2) количество классов по комплектованию -22;</p> <p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки - 520 (человек);</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий - 0 (человек);</p> <p>5) превышения допустимой численности обучающихся - нет</p>
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация- 6; учителя- 41,83; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p>	<p>1) по штатному расписанию: администрация- 6; учителя- 41,83; воспитатели ГПД - 2; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники – 43,5;</p> <p>2) по факту: администрация – 5,8; учителя – 41,83; воспитатели – 1,67; мастера производственного обучения-0; научные работники-0; медицинские работники-0; иные работники - 36</p>



1	2	3	4
		3) наличие вакансий (указать)	3) наличие вакансий: воспитатели ГПД – 0,33; иные работники – 7,95.
13.	<b>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса</b>		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Ревизия систем проведена. Состояние удовлетворительное. Акты от 15.04.2022
15.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	МАОУ оснащена ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами 100%. Ежегодно происходит обновление новой учебной мебелью, как для обучающихся, так и для педагогов.
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность учебниками - 100%
17.	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Химия/биология, физика –оснащена; Технология (девочки) оснащена на 100% (обновление планируется в июле-августе) Технология (мальчиков) оснащён на 100% (обновление планируется в июле-августе)
18.	<b>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b>		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Имеется/готов
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Имеется, состояние инвентаря и оборудования удовлетворительное Акт от 18.04.2022
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Стадион имеется – состояние удовлетворительное. Площадка имеется – состояние

1	2	3	4
			удовлетворительное.
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акты от 18.04.2022. Акты составлены в составе комиссии: директор МАОУГ Сторожкова Т.А., инженером ОТ Сторожковым Т.С., зам.директора по АХЧ Эшенвальд И.В., и учителями физической культуры Пушкиным С.А. и Окуловым А.Ф.
23.	<b>Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации</b>		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) предписание/акт - нет 2) количество неустраненных нарушений - 0; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек - 0; 4) план устранения нарушений - нет 5) отчеты об устранении нарушений - нет
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный – заместитель директора по АХЧ Эшенвальд И.В. Приказ № 84/2Д от 10.06.2022
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) директор Сторожкова Т.А., удостоверение о повышении квалификации № 1434 от 17.03.2020. 2) зам.директора по АХЧ Эшенвальд И.В., удостоверение о повышении квалификации № 1433 от 17.03.2020 3) ежегодный инструктаж ответственный зам.директора по АХЧ Эшенвальд И.В., удостоверение о повышении квалификации № 1433 от 17.03.2020 4) ответственный: классные руководители (один раз в четверть). 5) проводятся, периодичность проведения

1	2	3	4
		– 2 раза в год.	
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) достаточно  2) имеется  3) проводится 2 раза в год.  Приказ № 84д от 10.06.2022 г. «О назначении ответственного за нахождение в исправном состоянии средств пожаротушения в здании МАОУГ»</p>
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;  наименование программно-аппаратного комплекса;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) наличие иных систем пожарной автоматики</p>	<p>1) В наличии, исправна  2) ООО «Витязь-ТС» Договор от 28.01.2022г. №22/028Э, г. Нижняя Салда, Свердловской области, ул. Ломоносова, 44 ИНН/КПП 6607009492/662201001  3) дублирующий сигнал имеется программно-аппаратный комплекс Рубеж-2ОП  4) имеется; ООО «ОКО» Договор от 28.01.2022 г. № 52753/С г. Екатеринбург, ул. Высоцкого,36 ИНН/КПП 667004395/667001001  5) иных систем пожарной автоматики нет</p>
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да/удовлетворительное
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Протокол № 4 от 14.01.2016 г. МП «Горэлектросети», В. Салда, Молодежный пос. д. 102-а лицензия СРО-С-083-27112009 №0507.01-2010-6607005459-С-083 от 27.08.2010 г.
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	<p>1) внутреннее;  2) наружное</p>	<p>1) наружное противопожарное водоснабжение имеется, гидрант №8, который находится в северо-западной</p>



1	2	3	4
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	стороне в 15 метрах от здания, Акт проверки от 24.05.2022 года Декларация зарегистрирована отделом надзорной деятельности Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда Главным Управлением МЧС России по Свердловской области, управлением надзорной деятельности и профилактической работы 23.04.2021 года № 6524-00050-00169
33.		<b>Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b>	
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) предписание/акт (указать реквизиты)</li> <li>2) количество неустраненных нарушений;</li> <li>3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</li> <li>4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</li> <li>5) отчеты об устранении нарушений</li> </ol>	<p>Акт от 27/2021-226 от 19.10.2021 Предписание от 19.10.2021 3 66-09-12/16-12152-2021</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) количество выданных предписаний по устранению нарушений - 14;</li> <li>2) количество устраненных нарушений - 10;</li> <li>3) количество не устраненных нарушений - 4 (срок устранения октября 2022)</li> <li>- туалеты для детей оборудовать кабинками с дверями (туалеты в спортивных залах)</li> <li>- обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к поверхности полов, провести ремонт, устранить дефекты (4 класса из 28)</li> <li>- потолки и стены всех помещений должны быть гладкими без щелей, трещин, деформации, признаков поражения грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (8 классов из 28, 4 коридора)</li> </ol>

1	2	3	4
			<p>4) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; - 0;</p> <p>5) планы устранения нарушений подготовлены, имеются сметы.</p> <p>6) отчеты об устранении нарушений - имеются;</p>
35.	<p>Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации</p>	<p>1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников</p>	<p>Руководитель и сотрудники MAOУГ прошли обучение в Нижнетагильском ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 30.11.2020; очередная аттестация 30.11.2022</p>
36.	<p>Организация питания обучающихся</p>	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>1) имеется столовая;</p> <p>2) пищеблок оснащен оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) Акт о исправности холодильного оборудования № 01/2022 от 14.04.2022</p> <p>Акт о исправности водонапорных и канализационных сетей № 02/2022 от 14.04.2022</p> <p>Акт о исправности электрооборудования № 03/2022 от 14.04.2022</p> <p>Акт о исправности вентиляционных систем № 04/2022 от 14.04.2022</p> <p>4) организация горячего питания: - договор на оказание услуги по организации питания обучающихся ежемесячно с МУП «КШП»</p> <p>5) охват обучающихся горячим питанием - 100%</p> <p>6) паспорт пищеблока в МУП «КШП»</p>

1	2	3	4
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Проводится ежегодно, время проведения – май 2022 г.
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	В наличии
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт от 25.05.2022 года действителен до 25.05.2023 года ВДПО ВСГО г. Верхняя Салда ул. Ленина д.7 ИИН, КПП 6607008410/660701001
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) имеется медицинский и процедурный кабинеты 2) лицензия на право медицинской деятельности - имеется, №ЛО 66-01-002478 от 17.03.2014 г. Министерство здравоохранения Свердловской области 3) выездная медицинская бригада ГБУЗСО «НЦБ», соглашение о взаимодействии от 01.01.2022г. № 09/05700-22, 09/05702-22 от 30.03.2022
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Рециркулятор бактерицидный – 8 шт. Облучатель бактерицидный – 19 шт.

1	2	3	4
44.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Дозаторы с кожными антисептиками установлены на входной группе – 3 штуки, на входе в столовую – 2 штуки, на входе в каждый сан.узел.
45.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	Запас обеспечен (требование отменено)
46.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук)	В наличии 12 штук
47.	<b>Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации</b>		
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	1) предписание/акт – нет (по результатам проверки 20.05.2022 года вынесено замечание о необходимости оборудования тревожной сигнализации) 2) количество неустраненных нарушений – 0; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек - 0; 4) план устранения нарушений - нет 5) отчеты об устранении нарушений – нет
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	Паспорт безопасности объекта МОУГ утвержден директором МОУГ Сторожковой Т.А.20.04.2020, согласован с УФСБ по Свердловской области в городе Верхняя Салда Дукки К.В. 24.04.2020, с начальником ОНД и ПР

1	2	3	4
		<p>(дата);</p> <p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);</p> <p>3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);</p> <p>4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)</p>	<p>Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Бугаевым Г.А. 20.04.2020, с начальником Верхнесалдинского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Свердловской области» Ищик В.П. 22.04.2020. Дата актуализации 15.03.2021г.</p>
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ 81д от 02.06.2022 Ответственный Шихов В.А.
51.	Проведение обучения, инструктаж по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 35 2) 7
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	В наличии Утверждены Директором МАОУГ Сторожковой Т.А.
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	В наличии Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах утверждено приказом № 77/2 от 21.05.2021г.
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1 Сторож – 3 чел. 2 нет 3 Договор № 012С-4/22 ООО ЧОП ОА «Сагурн» от 30.05.2022.



1	2	3	4
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие и исправность;</li> <li>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</li> <li>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</li> <li>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</li> <li>5) КТС не обслуживается (причина, меры)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Имеется, исправна.</li> <li>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации</li> <li>3) Договор 6744N00148/то от 28.01.2022</li> </ol>
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие и исправность;</li> <li>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</li> <li>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</li> <li>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</li> </ol>	В наличии световые указатели «Выход» и знаки направления движения к эвакуационным выходам
57.	Система охранной сигнализации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие и исправность;</li> <li>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</li> <li>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</li> <li>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</li> </ol>	<p>В наличии.</p> <p>Оборудование дверей запасных выходов системой «Антипаника», дверей центрального входа видеодомофоном.</p>
58.	Система видеонаблюдения	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);</li> <li>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</li> <li>3) вывод изображения;</li> <li>4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) в наличии: по периметру и внутри здания</li> <li>2) количество камер: по периметру-7 шт.; внутри здания-29 шт.</li> <li>3) вывод изображения на ЕДДС-2 и монитор охраны и сторожа МАОУГ -36. Срок хранения 30 дней.</li> <li>4) ответственный за нахождение в исправном состоянии системы контроля и</li> </ol>

1	2	3	4
			управления доступом и системы охранного видеонаблюдения Эшенвальд И.В. приказ № 87/5д от 15.06.2022; 5) договор на обслуживание не заключен.
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Рабочее место сотрудника охраны оборудовано на 1 этаже стойкой. Имеется два монитора с сигналами камер наружного и внутреннего наблюдения, брелок с тревожной кнопкой передачи сигнала тревоги в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), кнопка экстренной разблокировки дверей на эвакуационных выходах.
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) турникет-трипод (напольный) «ЗV» «Model L» TO-07, программируемый считыватель мобильных и бесконтактных индикаторов PW-mini MF BLE
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется (2 стационарных, 1 ручной)
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	В наличии Договор на обслуживание не заключался.
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Въезд на территорию оснащен воротами без обеспечения жесткой фиксации створок в закрытом положении.

1	2	3	4
	положении		
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	Имеется Состояние удовлетворительное
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	Имеется Состояние удовлетворительное
68.		<b>Раздел 8. Информационная безопасность</b>	
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проверки проводятся ежедневно, результаты отражаются в журнале.
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	В наличии (ПАО Ростелеком)
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	61
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для графика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Отсутствуют
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Дополнительно контент-фильтры на компьютеры не устанавливаются. Контент-фильтрация предоставляется провайдером. (ПАО Ростелеком) Акт от 11.06.2022
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Приказ № 87д от 15.06.2022 Ответственный Шадрин А.Е.
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ № 87д от 15.06.2022 Ответственный Шадрин А.Е.

1	2	3	4
76.		<p><b>Раздел 9. Безопасность дорожного движения</b></p>	
77.	<p>Безопасность школьных перевозок</p>	<p>1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	<p>Перевозки не осуществляются. Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения Балакин П.А.</p>
78.	<p>Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)</p>	<p>4) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>5) паспорт утвержден (дата);</p> <p>6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p>	<p>Паспорт дорожной безопасности МАОУГ имеется, утвержден директором МАОУГ Т.А. Сторожковой 02.07.2019г, согласован начальником Управления образования администрации городского округа нижняя Салда Тереховой Р.В. 03.07.2019, согласован главой городского округа Нижняя Салда Е.В. Матвеевой,</p>

1	2	3	4
		7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	03.07.2019, дата согласования с начальником ОГИБДД МО МВД России В.В. Терещенко – 05.07. 2019.
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Площадка по обучению детей правилам дорожного движения имеется, уличная, учебно-тренировочный перекресток имеется
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Класса «Светофор» нет, но имеется мобильное оборудование по профилактике безопасности дорожного движения: переносные знаки дорожного движения, двухсторонняя магнитно-маркерная доска «Азбука дорожного движения» на разборной стойке, комплект тематических магнитов «Модели автомобилей», комплект тематических магнитов «Дорожное движение и инфраструктура», мультимедийный образовательный комплекс по профилактике дорожно-транспортного травматизма для учащихся 5-9 классов, электронные наглядные пособия, которое размещается в классах МАОУГ по запросу педагогов, в рекреациях 1-го этажа, в холле 1-го этажа.
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Уголок безопасности дорожного движения имеется, расположен на 1 этаже
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;	1. Ограждение территории МАОУГ целостно, исключает выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода.



1	2	3	4
	Российской Федерации	2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	2. Два пешеходных перехода, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне. 3. Тротуары, исключающие движение детей по проезжей части, имеются.
83.		<b>Раздел 10. Охрана труда</b>	
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Ответственный специалист по ОТ и ТБ Сторожков Т.С. Приказ № 80/9д от 01.06.2022
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Имеется. Зарегистрирован 29.07.2021 № 12-к
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	Руководитель структурного подразделения Кобяков Н.А. № 4447-21-137-88 от 26.03.2021г. Зам.директора по УВР Таскаева И.Г. № 4447-21-137-89 от 26.03.2021г. Зам.директора по ВР Тюнис М.И. № 4447-21-137-90 от 26.03.2021г. Зам.директора по НМР Шихов В.А.. № 4447-21-137-91 от 26.03.2021г. Зам.директора по АХЧ Эшенвальд И.В. № 4447-21-137-92 от 26.03.2021г. Инженер по ОТ и ТБ Сторожков Т.С. № 4447-21-137-93 от 26.03.2021г.
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется комплексный план мероприятий
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	В наличии 79 инструкций утверждены приказом № 79/2д от 25.05.2021г.
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	В наличии

1	2	3	4
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	1 При трудоустройстве 2 При проведении разовых мероприятий 3 Не реже 1 раза в полгода.
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) 83 2) 83 3) 0 4) Аттестация проведена 29.11.2021, периодичность 1 раз в 5 лет. Планируемые сроки ноябрь 2026г
92.		<b>Раздел 11. Ремонтные работы</b>	
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Не проводился
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Не проводился
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы	Ремонт кровли; Ремонт спортивных залов; Ремонт систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; Ремонт кабинетов 217, 313, 302, 310, 311, 201, 202, рекреации, раздевалки.