

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Тел. 217-44-09, 371-10-08. Факс 8 (343) 371-65-53 gu-mchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда Свердловской области,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. В-Салда ул. Парковая 4 Тел. 8 (34345) 5-00-90, tond-V.Salda@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия

имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Верхнесалдинского ГО, ГО
Нижняя Салда по пожарному надзору Бугаева Георгия Антоновича

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в
период с 10 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. "22" января 2020 г.; с 09 ч 00 мин. до 12 ч 00 мин. "11"
февраля 2020 г.; проведена проверка инспектором ОНДиПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя
Салда капитаном внутренней службы Койновой Натальей Николаевной, Муниципального
общеобразовательного учреждения Гимназия

по адресу: 624740, Россия, Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 14
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Сторожковой Т. А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1	Привести пожарную сигнализацию в соответствие с требованием действующих нормативных документов по пожарной безопасности (Срок эксплуатации действующей пожарной сигнализации на объекте более	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)- далее ППР в РФ.	01.02.2021	

	10 лет)			
2	Согласовать специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности.	п. 3 ППР в РФ, п. 53 приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645	01.04.2020	
3	Организовать прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума	п. 3 ППР в РФ, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.02.2021	
4	Определить порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума	п. 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	01.04.2020	
5	В здании гимназии обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20 ППР в РФ	01.04.2020	
6	На здании выполнить указатель направления движения к пожарным гидрантам, водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения	п. 55 ППР в РФ	01.04.2020	
7	Помещение подвала отделить от общих помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности помещения.	ст.88 № 123-ФЗ от 22.07.08г «Тех. регламент о требованиях ПБ».	01.02.2021	
8	Освободить пути эвакуации из актового зала, столовой от сгораемых материалов, столов и других предметов	п. 35 б) ППР в РФ	01.04.2020	
9	Запоры на дверях эвакуационных выходов (столовая, актовый зал) выполнить обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.35 ППР в РФ.	01.04.2020	

	п.35 ППР в РФ.		
10	<p>В инструкции о мерах пожарной безопасности не отразить следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ Подпункт «б» пункта 461 ППР - порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов? Подпункт «в» пункта 461 ППР - порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы? Подпункт «г» пункта 461 ППР - расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ? - обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений. Подпункт «к» пункта 461 ППР - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты? п. 461 л) ППР в РФ. 	п. 461 б, в, г, к, л) ППР в РФ.	01.04.2020
11	На объекте разработать инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре	п. 12 ППР в РФ.	01.04.2020
12	Допускается эксплуатация оставленных без присмотра включенных в электрическую	п. 42 е) ППР в РФ.	01.04.2020

	сеть электроприборов			
13	Покрытия полов актовом зале выполнить классом опасности не ниже чем КМ2.	№ 123-ФЗ от 22.07.08г «Тех. регламент о требованиях ПБ» ст.134 ч. 1, 6, табл. 29	01.02.2021	
14	Пожарный гидрант утеплить и очистить от снега и льда .	п. 55 ППР в РФ.	01.04.2020	
15	Пожарный гидрант оборудовать колпаком	п. 55 ППР в РФ.	01.04.2020	
16	Подвальное помещение оборудовать автоматической пожарной сигнализацией (АПС)	п. 1 ст. 91 № 123-ФЗ от 22.07.2008г. , табл. 2 СП 3.13130.2009	01.02.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- собственники имущества;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

гос. инспектор по пожарному надзору Койнова Н. Н.



«11» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

«11» февраля 2020 г.