

Акт готовности муниципальной образовательной организации городского округа Нижняя Салда к 2020/2021 учебному году

Составлен « 14 » июля 2020 г.

1. Полное наименование образовательной организации:

(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия городского округа Нижняя Салда

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)

624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 14

3. Фактический адрес: **624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 14**

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания **1999г.** (при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Директор Сторожкова Татьяна Александровна, 8(34345) 3-14-57

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда № 52-д от 26.05.2020 «О подготовке муниципальных образовательных организаций городского округа Нижняя Салда к 2020/2021 учебному году»

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Третьякова Ольга Владимировна – заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Терехова Римма Викторовна – начальник Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда

7.3. Секретарь комиссии:

Рыбакова Ирина Александровна – старший инспектор Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда

Середкина Ольга Васильевна – заместитель начальника Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда

от Государственного пожарного надзора

Бугаев Георгий Антонович – начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнесалдинского городского округа, городского округа Нижняя Салда Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области (по согласованию)

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (горкомов, райкомов)

Исакова Ирина Владимировна – председатель городского профессионального комитета работников образования (по согласованию)

Чернов Евгений Юрьевич – внештатный технический инспектор труда Областного комитета профсоюза образования (по согласованию)

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Ищик Владислав Петрович – начальник Верхнесалдинского отдела вневедомственной охраны – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области», подполковник полиции (по согласованию)

от полиции:

Пайцев Павел Викторович – начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский», полковник полиции (по согласованию)

от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

от территориального отдела органов внутренних дел

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Ефимова Яна Сергеевна – председатель Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Нижняя Салда (по согласованию)

Павлов Александр Юрьевич – представитель Общественного совета городского округа Нижняя Салда

Исаков Дмитрий Всеволодович – директор Муниципального казенного учреждения «Управления гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):

от администрации образовательной организации

Сторожкова Татьяна Александровна – директор МОУГ

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

Эшенвальд Инга Валерьевна – заместитель директора по АХЧ

от родительской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия городского округа Нижняя Салда к 2020/ 2021 учебному году _____ *готова*

(готова / не готова)

Председатель
комиссии:

Третьякова О.В.

_____ (подпись)

Заместитель
Председателя
комиссии:

Терехова Р.В.

_____ (подпись)

Секретарь
комиссии:


Рыбакова И.А.


_____ (подпись)


Члены комиссии:


Середкина О.В.


_____ (подпись)


Бугаев Г.А.  (подпись)


Исакова И.В.  (подпись)


Чернов Е.Ю.  (подпись)


Ищик В.П.  (подпись)


Пайцев П.В.  (подпись)

Ефимова Я.С.  (подпись)

Павлов А.Ю.  (подпись)

Исаков Д.В. *Демченко в.в.*  (подпись)

Сторожкова Т.А.  (подпись)

Эшенвальд И.В.  (подпись)

«14» июля 2020 г.

Приложение
к Акту готовности
муниципальной образовательной
организации городского округа
Нижняя Салда
к 2020/2021 учебному году

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МОУГ утвержден постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда №564 от 30.06 2016 Свидетельство о государственной регистрации №1036600361709 от 07.07.2003 Свидетельство о поставке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ИНН/КПП 6622003093/662201001 от 07.03.2003
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Постановление главы администрации муниципального образования «город Нижняя Салда» № 1157 от 30.12.1999 Свидетельство о государственной регистрации права №66-66-22/001/2007-233 от 22.02.2007
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Постановление главы администрации муниципального образования «город Нижняя Салда» № 983 от 09.11.1999
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности,	1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение	1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 12999, выдана Министерством

1	2	3	4
	свидетельство об аккредитации	(приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и № свидетельства об аккредитации	общего и профессионального образования Свердловской области 01.04.2011 г., бессрочно 2) да 3) виды реализуемых образовательных программ: - общеобразовательная программа начального общего образования; - общеобразовательная программа основного общего образования; - общеобразовательная программа среднего общего образования; 4) Свидетельство о государственной аккредитации № 5720, выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 23.05.2011 г., выдано на срок до 23.05.2023 г.
5.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1 Имеются 1.1 ООП НОО (ФГОС) 1.2 АООП НОО (ЗПР, ТНР) 1.3 ООП ООО (ФГОС) 1.4 АООП ООО 5-9 кл. (ЗПР) 1.5 ООП СОО (ФК ГОС) 1.6 ООП СОО (ФГОС)
6.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) имеется на 2016-2020 гг., утвержденная приказом директора МОУГ №70/3-д от 01.07.2016, согласована с Управляющим советом МОУГ (протокол №4 от 18.05.2016 г.), принята на педагогическом совете (протокол № 6 от 30.05.2016 г.)
7.	Наличие плана работы образовательной организации на 2020/2021 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) имеется в наличии проект плана работы МОУГ на 2020-2021 учебный год, будет утвержден 27 августа 2020
8.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием	1) 1 здание; 2) в том числе с массовым пребыванием людей -

1	2	3	4
		людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1 (с пребыванием 700 человек); 3) нет
9.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) в одну смену; 2) в первую смену обучаются: количество классов - 21; количество обучающихся в них – 512.
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) проектная допустимая численность обучающихся 750 (человек); 2) количество классов по комплектованию -21; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки - 512 (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий - 0 (человек); 5) превышения допустимой численности обучающихся - нет
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя;	1) по штатному расписанию: администрация- 6; учителя- 40; воспитатели ГПД - 2; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники - 18; 2) по факту: администрация – 5.8; учителя – 38.92; воспитатели – 2; мастера производственного обучения-0; научные работники-0; медицинские работники -0; иные работники - 17

1	2	3	4
		<p>воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>3) наличие вакансий – администратор - 0,2, учителя – 1,08 лаборант – 1,25, инженер по охране труда-0,5; преподаватель-организатор ОБЖ-0,5; уборщик служебных помещений-2,5.</p>
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса			
12.	<p>Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения</p>	<p>акты технического контроля (указать реквизиты)</p>	<p>Проведен осмотр систем. Акты № 4, 5, 6 от 30.06.2020</p>
13.	<p>Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами</p>	<p>да</p>	<p>МОУГ оснащена ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами 100%. Ежегодно происходит обновление новой учебной мебелью, как для обучающихся, так и для педагогов.</p>
14.	<p>Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)</p>	<p>перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками</p>	<p>Обеспеченность учебниками - 100%</p>
15.	<p>Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями</p>		<p>Химия/ биология, физика, технология –оснащена;</p>
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
16.	<p>Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала</p>		<p>Имеется, готов</p>
17.	<p>Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования</p>	<p>указать реквизиты сертификатов соответствия</p>	<p>Имеется, состояние инвентаря и оборудования удовлетворительное Акт № 2, 3 от 29.06.2020</p>
18.	<p>Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки</p>		<p>Стадион имеется – состояние удовлетворительное. Площадка имеется – состояние удовлетворительное.</p>

1	2	3	4
19.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт № 1 от 29.06.2020 г. Акт составлен в составе комиссии: директор МОУГ Сторожковой Т.А., инженером по ОТ Овсянниковой М.В., зам.директора по АХЧ Эшенвальд И.В., и учителями физической культуры Пушкиным С.А. и Цыпляшовой М.А.
Пожарная безопасность образовательной организации			
20.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество не устранённых нарушений; 2) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	Предписание № 2/1/2 от 11.02.2020 1) 4 нарушения (срок устранения - 01.02.2021г.) 2) нарушений, по которым истек срок устранения нет. 3) нарушения устранены (июль 2020)
21.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности		Ответственный – заместитель директора по АХЧ Эшенвальд И.В. Приказ № 33/2д от 06.03.2020
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму; 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) 1 раз в полгода.	1) директор Сторожкова Т.А., удостоверение о повышении квалификации № 1434 от 17.03.2020. 2) зам.директора по АХЧ Эшенвальд И.В., удостоверение о повышении квалификации № 1433 от 17.03.2020 3) 2 раза в год - зам.директора по АХЧ Эшенвальд И.В., удостоверение о повышении квалификации № 1433 от 17.03.2020 4) ответственный: классные руководители (один раз в четверть). 5) проводятся, периодичность проведения – 2 раза в год.
23.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) достаточно 2) имеется 3) проводится 2 раза в год. Приказ № 41/4д от 18.03.2020 «О назначении

1	2	3	4
			ответственного за нахождение в исправном состоянии средств пожаротушения в здании МОУГ»
24.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);</p> <p>2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты);</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>5) наличие ответственного лица;</p> <p>6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты)</p>	<p>1) Имеется, исправна, рабочая документация 1170-ПС</p> <p>2) ПЧ 20/12</p> <p>3) ООО «Витязь-ТС» Договор от 01.02.2020г. №20/016Э г. Нижняя Салда, Свердловской области, ул. Ломоносова, 44 ИНН/КПП 6607009492/662201001</p> <p>4) имеется; ООО «ОКО» Договор от 01.02.2020г. № 52753/С г. Екатеринбург, ул. Высоцкого,36 ИНН/КПП 667004395/667001001</p> <p>5) Зам. директора по АХЧ - Эшенвальд И.В. Приказ № 71/Зд от 01.07.2020</p> <p>6) нет</p>
25.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да/удовлетворительное
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты	Протокол № 4 от 14.01.2016 г. МП «Горэлектросети», В. Салда, Молодежный пос. д. 102-а лицензия СРО-С-083-27112009 №0507.01-2010-6607005459-С-083 от 27.08.2010 г.
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	<p>1) внутреннее;</p> <p>2) наружное</p>	1) наружное противопожарное водоснабжение имеется, гидрант №8, который находится в северо-западной стороне в 15 метрах от здания, Акт проверки от 28 мая 2020 года
28.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать	Декларация зарегистрирована в территориальном органе Госпожнадзора № 65 2И-060ГО-00114 от 01.08.2016 г.

1	2	3	4
		реквизиты)	Начальником отдела надзорной деятельности Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда Главное управление МЧС России по Свердловской области
		Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия	
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	<p>предписании/акт (указать реквизиты)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) количество выданных предписаний по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений 	<p>Акт от 13.10.2017 г. № 01-09-12/7365</p> <p>Предписание от 13.10.2017, предписание от 02.10.2012 г., предписание от 12.11.2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) количество выданных предписаний по устранению нарушений - 44; 2) количество устраненных нарушений - 39; 3) количество не устранённых нарушений – 5 <p>- туалеты для детей оборудовать кабинками с дверями,</p> <p>- обеспечить санитарно-эпидемиологических требований к поверхности полов, провести ремонт, устранить дефекты</p> <p>- потолки и стены всех помещений должны быть гладкими без щелей, трещин, деформации, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дез.средств,</p> <p>- освещение,</p> <p>- пищеблок, ремонт стен и потолков, замена мебели;</p> <p>4) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; - 5;</p> <p>5) планы устранения нарушений подготовлены, имеются сметы, проведен частичный ремонт помещений в пищеблоке, установка посудомоечной машины;</p> <p>6) отчеты об устранении нарушений - имеются;</p>

1	2	3	4
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<p>1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в организации;</p> <p>3) обучение сотрудников</p>	<p>Руководитель и сотрудники МОУГ прошли обучение в Нижнетагильском ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 23.08.2018; очередная аттестация 23.08.2020</p> <p>Договор на прохождение обучения и аттестации № 3/3333 от 03.06.2020 (45 человек)</p>
31.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля и соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>1) имеется столовая;</p> <p>2) пищеблок оснащен оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) Акт № 01/2020 от 17.07.2020 Акт № 03/2020 от 13.07.2020 Акт № 04/2020 от 13.07.2020</p> <p>4) организация горячего питания: - договор на оказание услуги питания охват обучающихся горячим питанием - 100%</p> <p>5) охват обучающихся - 100%</p> <p>6) паспорт пищеблока имеется в МУП «КШП»</p>
32.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха		Имеется (1 шт.)
33.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		Планируется установка в июле-августе 2020
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов	указать реквизиты	Акт от 16.08.2019 г. акт действителен до 16.08.2020 г.

1	2	3	4
	вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)		ВДПО ВСО г. Верхняя Салда ул. Ленина д.7 ИИН, КПП 6607008410/660701001
35.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) имеется медицинский и процедурный кабинеты 2) лицензия на право медицинской деятельности - имеется, №ЛО 66-01-002478 от 17.03.2014 г. Министерство здравоохранения Свердловской области 3) выездная медицинская бригада ГБУЗСО «НЦГБ», соглашение о взаимодействии от 01.01.2020г.
36.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Договор № 3/3334 от 16.06.2020, Акт отбора проб от 09.07.2020
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Проводится ежегодно, время проведения – июнь 2020 г.
38.	Наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	Планируется приобретение 4 штук в июле-августе 2020
39.	Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Планируется приобретение 4 штук в июле-августе 2020
40.	Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей	наличие/отсутствие	Планируется приобретение 2 штук в июле-августе 2020
41.	Наличие бактерицидных облучателей	наличие/отсутствие	1

1	2	3	4
	воздуха рециркуляционного типа		
Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
42.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Предписаний нет
43.	Паспорт безопасности образовательной организации	Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата)	Паспорт безопасности объекта МОУГ утвержден директором МОУГ Сторожковой Т.А.20.04.2020, согласован с УФСБ по Свердловской области в городе Верхняя Салда Дукки К.В. 24.04.2020, с начальником ОНД и ПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Бугаевым Г.А. 20.04.2020, с начальником Вернесалдинского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Свердловской области» Ищик В.П. 22.04.2020.
44.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Шихов В.А. Приказ № 72д от 02.07.2020г.
45.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической защищенности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1)100% 2)7 инструктажей
46.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	В наличии Утверждены директором МОУГ Сторожковой Т.А. 09.01.2007.
47.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствия, указать реквизиты документа	Система СКУД

1	2	3	4
48.	Организация физической охраны	<p>1) предусмотрена в штатном расписании (сторож);</p> <p>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</p> <p>3) заключен договор с охранным предприятием (указать реквизиты)</p>	<p>1) Сторож – 3 чел.</p> <p>2) нет</p> <p>3) Договор № 014С-20/С ООО ЧОП ОА «Сатурн» от 01.03.2020.</p>
49.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Имеется, исправна.</p> <p>2) Вывод КТС в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации.</p> <p>3) Договор 6744N00148/то от 01.02.2020.</p>
50.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p>	
51.	Система охранной сигнализации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	
52.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри</p>	<p>1) наличие: по периметру и внутри здания.</p> <p>2) количество камер: по периметру-7 шт.; внутри здания-23 шт.</p>

1	2	3	4
		<p>здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p>	<p>3) вывод изображения на ЕДДС-2 и монитор охраны и сторожа МОУГ -30. Срок хранения записей 30 дней.</p> <p>4) ответственный за нахождение в исправном состоянии СОВ Эшенвальд И.В. приказ № 72/2д от 02.07.2020.</p> <p>5) договор на обслуживание не заключен.</p>
53.	<p>Оборудование на 1 –м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)</p>	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>Имеется два монитора с сигналами камер наружного и внутреннего наблюдения, брелок с тревожной кнопкой передачи сигнала тревоги в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), кнопка экстренной разблокировки дверей на эвакуационных выходах.</p>
54.	<p>Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)</p>	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствие (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) турникет-трипод (напольный) «3V» «Model L» TO-07, программируемый считыватель мобильных и бесконтактных индикаторов PW-mini MF BLE</p>
55.	<p>Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями</p>	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствие (причина, принимаемые меры)</p>	<p>Имеется (2 стационарных, 1 ручной)</p>
56.	<p>Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом</p>	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Имеется, исправна.</p> <p>2) Договор не заключен.</p> <p>4) Ответственный за нахождение в исправном состоянии СКУД Эшенвальд И.В. приказ № 72/2д от 02.07.2020.</p>
57.	<p>Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении</p>	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>Въезд на территорию оснащен воротами</p>
58.	<p>Оборудование контрольно-пропускных</p>	<p>1) наличие;</p>	<p>Отсутствует</p>

1	2	3	4
	пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	
59.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует
60.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	Имеется, состояние удовлетворительное
61.	Оснащение объектов (территории) системой наружного освещения	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется, Состояние удовлетворительное. Акт № 8 от 30.06.2020
Информационная безопасность			
62.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	указать реквизиты	Акт № 7 от 30.06.2020
63.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	указать реквизиты	Договор № 45/00863 от 27.02.2020 ПАО «Ростелеком»
64.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	21
65.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты	Договор № 45/00863 от 27.02.2020 ПАО «Ростелеком»
66.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Дополнительно контент-фильтры на компьютеры не устанавливаются. Контент-фильтрация предоставляется провайдером.
67.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты	Акт № 9 от 30.06.2020
68.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты	Приказ 73/1д от 03.07.2020 Шадрин А.Е.
Безопасность дорожного движения			
69.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя	Перевозки не осуществляются.

1	2	3	4
		<p>образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать референт);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать референт);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать референт);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать референт);</p> <p>7) дата последнего техосмотра (указать референт);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	
70.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) паспорт согласован в администрации</p>	<p>Паспорт дорожной безопасности МОУГ имеется, утвержден директором МОУГ Т.А. Сторожковой 02.07.2019г, согласован начальником Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда Тереховой Р.В. 03.07.2019, согласован главой городского округа Нижняя Салда Е.В. Матвеевой, 03.07.2019, дата согласования с начальником ОГИБДД МО МВД России В.В. Терещенко – 05.07. 2019.</p>

1	2	3	4
		муниципального образования (дата) наличие/отсутствие	
71.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Площадка по обучению детей правилам дорожного движения имеется, уличная, учебно-тренировочный перекресток имеется
72.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Класса «Светофор» нет, но имеется мобильное оборудование по профилактике безопасности дорожного движения: переносные знаки дорожного движения, двухсторонняя магнитно-маркерная доска «Азбука дорожного движения» на разборной стойке, комплект тематических магнитов «Модели автомобилей», комплект тематических магнитов «Дорожное движение и инфраструктура», мультимедийный образовательный комплекс по профилактике дорожно-транспортного травматизма для учащихся 5-9 классов, электронные наглядные пособия, которое размещается в классах МОУГ по запросу педагогов, в рекреациях 1-го этажа, в холле 1-го этажа.
73.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Уголок безопасности дорожного движения имеется, расположен в рекреации старшей раздевалки, 1 этаж
74.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая часть проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом ; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей	1. Ограждение территории МОУГ целостно, исключает выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода. 2. Два пешеходных перехода, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне. 3. Тротуары, исключая движение детей по проезжей части, имеются.

1	2	3	4
		части	
Охрана труда			
75.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ 90-л от 07.10.2019 Овсянникова М.В.
76.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	На согласовании
77.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Директор МОУГ Сторожкова Т.А. № 4447-19-61-01 от 05.07.2019 г., протокол 61/1 Зам.директора по УВР Заяц У.А. №4447-19-61-028 от 05.07.2019 г., протокол 61/1 2) Зам.директора по УВР Муравьева Н.В. №4447-19-60-10 от 28.06.2019 г., протокол 60/8
78.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации		План на 2020-2021, утвержден приказом МОУГ № 75д от 07.07.2020
79.	Наличие инструкций по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	указать реквизиты	Имеются
80.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	В наличии
81.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	
82.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) 65 2) 65 3) 0 4) 2021 год.
Ремонтные работы			
83.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальные ремонты не проводились
84.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Ремонт помещений № 41,42,45,60 в пищеблоке, ремонт кабинета технологии девочек № 127, замена пожарной сигнализации в здании МОУГ, установка пожарной сигнализации в подвале

1	2	3	4
			<p>МОУГ, замена электропроводов, ремонт пола и сцены в актовом зале. Оборудование дополнительных помещений для проекта «Точка роста»</p>
85.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы	<p>Ремонт потолка и стен в актовом зале, установка кулис и звуковой системы. Ремонт спортивного зала. Ремонт помещения для приема пищи (обеденного зала) в столовой. Ремонт туалетов. Ремонт учебных кабинетов.</p>